

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ТР.ПБ57.В.00287
(номер сертификата соответствия)

ТР 0651013
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма «FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Turkoba Koyu P.K. 12 34907 Buyukcekmece, Istanbul, Turkiye, Турция.
Телефон +90(212)8664141, факс +90(212)8664141.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Turkoba Koyu P.K. 12 34907 Buyukcekmece, Istanbul, Turkiye, Турция.
Телефон +90(212)8664141, факс +90(212)8664141.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профиль из ПВХ пластика для оконных и дверных блоков, т.м. «WINHOUSE».
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк № 0170135).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ329/04-11 от 18.04.2011г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 153531, Ивановская обл., Ивановский район, п. Лебяжий Луг., ул. Старая Котельная, стр. 1.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), №СДСГК RU.OC01.K00977 от 29.03.2011 г. до 29.03.2014 г., выдан ОС АНО «СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № СДСГК RU.3608.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2011 по 28.04.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

О.О. Мальцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ТР.ПБ57.В.00287**

(обязательная сертификация)

ТР 0170135

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г3 нормальногорючий по СНИП 21-01-97*
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый по СНИП 21-01-97*
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - Т2 умеренноопасные по токсичности продуктов горения по СНИП 21-01-97*
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д2 умеренная дымообразующая способность по СНИП 21-01-97*



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М. Аношин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

О.О. Мальцева